



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000361-TSE-02/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	21.09.2003
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	20.03.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	AYSAN ELEKTRİK MAK.İML.İNŞ.PR.TAAH. DANIŞMANLIK SAN.VE TİC.A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	MALİKÖY ANADOLU OSB. MAH. 30.AĞUSTOS CAD. NO:31 SINCAN ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	AYSAN ELEKTRİK MAK.İML.İNŞ.PR.TAAH. DANIŞMANLIK SAN.VE TİC.A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	MALİKÖY ANADOLU OSB. MAH. 30.AĞUSTOS CAD. NO:31 SINCAN ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000361-TSE-02/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	"Aysan Electric şekil"ibareli
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 62271-202 / 13.04.2015
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	YÜKSEK GERİLİM/ALÇAK GERİLİM PREFABRİK TRANSFORMATÖR VE DAĞITIM MERKEZLERİ(BETON TRAFİKOŞKÜ) Model/Tip : 1000 kVA için; M-BLOK 255, M-BLOK 320, M-BLOK 360, M-BLOK 435, M-BLOK 535, M-BLOK 640, M-BLOK 675, M-BLOK 730, M-BLOK 750 1600 kVA için; M-BLOK 320, M-BLOK 360, M-BLOK 535, M-BLOK 640, M-BLOK 675, M-BLOK 730, M-BLOK 750 İç Ark Sınıfı(IAC) : AB Anma Gerilimi : 36 kV, 50 Hz Anma Kısa Devre Dayanım Akımı ve Süresi: 16/40kA, 1 sn Boyutlar: YükseklikxGenişlikxDerinlik 1000 kVA için 3500x2500x(2550-3200-3600-4350-5350-6400-6750-7300-7500) 1600 kVA için 3500x2500x(3200-3600-5350-6400-6750-7300-7500)



e-izmalı/e-signed

10.03.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
GÜRSEL ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=fj7zwt2a> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

1 / 1